

| Numer | Nazwa | Poziom | Powierzchnia [m2] | Światło dzienne | Podłoga | Ściany | Sufit | Izolacja dźwiękochłonna | Cokół | Wykończenie specjalne | Drzwi i okucia specjalne | Stalarka specjalna | Oświetlenie ogólne [lx] | Oświetlenie dodatkowe [lx] | Gniazda wtykowe | Gniazda wtykowe - Dedykowane [230V] | Gniazda wtykowe - RJ-45 sieci strukturalne - WiFi | Monitorowanie procesu symulacji | RTV | Monitoring | CCTV | Tempera-tura pomieszczenia [°C] | Wod kan | Armatura - Bezdotykowa | Wentylacja [w/h] | Klimaty-zacja | Opisy medyczne | Inne lub specjalne instalacje sanitarne |
|-------|------------------------------|--------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------|--------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|-----|------------|------|--------------------------------------|---------|------------------------|------------------|---------------|---|---|
| 1. | Hall | | | nie | istniejąca (płytki gresowe) | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia (ochrona ścian) | farba lateksowa | - | -10 cm | - | brak | brak | 200 | - | tak, min.2 | - | tak | tak | - | - | - | 20 | - | - | 20m3/os | - | brak | |
| 2. | Sala um. Technicznych | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia przy umywalce | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | fartuch przy umywalce o szerokości min. 60 cm poza obrys urządzenia, i wysokość min 150 cm, optymalne wg wytycznych "ściany" | brak | brak | 500 | hermetyczne nad umywalką | tak, min. 12 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | umywalka, optymalnie zlew 2 komorowy | tak | 4 | nie | opcja | opcjonalnie oznaczenie tlen i sprężone powietrze (w obu przypadkach podłączenie do sprężarki) | |
| 2a. | Pomieszczenie kontrolne | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | farba lateksowa zmywalna | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | lustro weneckie | brak | brak | 500 | brak | tak, min. 12 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | brak | brak | 3 | tak | brak | | |
| 3. | Sala um. Pielęgniarskich | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia przy umywalce | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | fartuch przy umywalce o szerokości min. 60 cm poza obrys urządzenia, i wysokość min 150 cm, optymalne wg wytycznych "ściany" | brak | brak | 500 | hermetyczne nad umywalką | tak, min. 24 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | umywalka, optymalnie zlew 2 komorowy | tak | 4 | nie | opcja | opcjonalnie oznaczenie tlen i sprężone powietrze (w obu przypadkach podłączenie do sprężarki) | |
| 4. | Korytarz | | | nie | wykładzina kauczukowa | farba lateksowa zmywalna | podwieszany, z płyt wypełniających | brak | 10 cm | brak | brak | brak | 200 | brak | tak, min. 2 | nie | nie | nie | tak | tak | - | 20 | brak | brak | 20m3/os | nie | brak | |
| 5. | Hall | | | nie | wykładzina kauczukowa | farba lateksowa zmywalna | podwieszany, z płyt wypełniających | brak | 10 cm | brak | brak | brak | 200 | brak | tak, min. 2 | nie | nie | nie | tak | tak | - | 20 | brak | brak | 20m3/os | nie | brak | |
| 6. | Pracownia opieki pielęgn. | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia przy umywalce | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | fartuch przy umywalce o szerokości min. 60 cm poza obrys urządzenia, i wysokość min 150 cm, optymalne wg wytycznych "ściany" | brak | brak | 500 | hermetyczne nad umywalką, lampa zabiegowa max 100 klux | tak, min. 24 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | umywalka, | tak | 4 | nie | opcja | opcjonalnie oznaczenie tlen i sprężone powietrze (w obu przypadkach podłączenie do sprężarki) | |
| 6a. | Pomieszczenie kontrolne | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | farba lateksowa zmywalna | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | lustro weneckie | brak | brak | 500 | brak | tak, min. 12 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | brak | brak | 3 | tak | brak | | |
| 6b. | Pracownia opieki pielęgn. | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia przy umywalce | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | fartuch przy umywalce o szerokości min. 60 cm poza obrys urządzenia, i wysokość min 150 cm, optymalne wg wytycznych "ściany" | brak | brak | 500 | hermetyczne nad umywalką, lampa zabiegowa max 100 klux | tak, min. 24 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | umywalka, | tak | 4 | nie | opcja | opcjonalnie oznaczenie tlen i sprężone powietrze (w obu przypadkach podłączenie do sprężarki) | |
| 7. | Sala OSCE/debr. | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia przy umywalce | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | fartuch przy umywalce o szerokości min. 60 cm poza obrys urządzenia, i wysokość min 150 cm, optymalne wg wytycznych "ściany" | drzwi automatyczne | brak | 500 | hermetyczne nad umywalką, nad myjnią chirurgiczną | tak, min. 12 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | umywalka, | tak | 4 | nie | opcja | opcjonalnie oznaczenie tlen i sprężone powietrze (w obu przypadkach podłączenie do sprężarki) | |
| 8. | Hall | | | nie | wykładzina kauczukowa | farba lateksowa zmywalna | podwieszany, z płyt wypełniających | brak | 10 cm | brak | brak | brak | 200 | brak | tak, min. 2 | nie | nie | nie | tak | tak | - | 20 | brak | brak | 20m3/os | nie | brak | |
| 9. | Magazyn | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | farba lateksowa zmywalna | podwieszany, z płyt wypełniających | brak | 10 cm | brak | brak | brak | 200 | brak | tak, min. 4 | tak | nie | nie | nie | nie | - | wynikowa min. 16 | brak | brak | 1 | nie | brak | |
| 10. | Sprężarkownia | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | farba lateksowa zmywalna, pomieszczenie wygłuszone | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | brak | brak | brak | 200 | brak | tak, min. 4 | nie | nie | nie | tak | tak | - | wynikowa min. 16 | brak | brak | 2 | nie | brak | |
| 0.10 | Sala ALS | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia przy umywalce | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | fartuch przy umywalce o szerokości min. 60 cm poza obrys urządzenia, i wysokość min 150 cm, optymalne wg wytycznych "ściany" | brak | brak | 500 | hermetyczne nad umywalką | tak, min. 12 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | umywalka, | tak | 4 | nie | opcja | opcjonalnie oznaczenie tlen i sprężone powietrze (w obu przypadkach podłączenie do sprężarki) | |
| 0.10a | Sterownia ALS | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | farba lateksowa zmywalna | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | lustro weneckie | brak | brak | 500 | brak | tak, min. 12 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | brak | brak | 3 | tak | brak | | |
| 0.11 | Sala do depr/ wprowadz. | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia przy umywalce | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | fartuch przy umywalce o szerokości min. 60 cm poza obrys urządzenia, i wysokość min 150 cm, optymalne wg wytycznych "ściany" | brak | brak | 500 | hermetyczne nad umywalką | tak, min.16 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | umywalka, | nie | 3 | nie | brak | | |
| 0.14 | Sala BLS | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | pas w wykładziny ściennej o wysokości min 70 cm na całą szerokość pomieszczenia przy umywalce | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | fartuch przy umywalce o szerokości min. 60 cm poza obrys urządzenia, i wysokość min 150 cm, optymalne wg wytycznych "ściany" | brak | brak | 500 | hermetyczne nad umywalką | tak, min. 12 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | umywalka, | tak | 4 | nie | opcja | opcjonalnie oznaczenie tlen i sprężone powietrze (w obu przypadkach podłączenie do sprężarki) | |
| 0.14a | Sterownia BLS (ewentualność) | | | tak | wykładzina kauczukowa antypoślizgowa | farba lateksowa zmywalna | podwieszany, akustyczny, z płyt wypełniających | sufit akustyczny | 10 cm | lustro weneckie | brak | brak | 500 | brak | tak, min. 12 | tak | tak | tak | tak | tak | 20 | brak | brak | 3 | tak | brak | | |