

ZARZĄDZENIE NR 22 /2013

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie
z dnia 27 maja 2013 roku

W sprawie czasookresów i sposobu przeglądów, badań oraz konserwacji: budynków, instalacji i urządzeń należących do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719)
- PN-EN 671-3

§1

Ustala się następujące czasookresy oraz sposoby przeglądów, pomiarów, konserwacji budynków, instalacji i urządzeń

Lp.	Nazwa urządzenia, instalacji	Typ badań	Czasookres badań	
1.	Instalacje elektryczne (do 1 kV)	Pomiary okresowe (rezystancji izolacji, napięć i obciążeń, skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej)	1 raz na 5 lat	Wyspecjalizowana firma
2.	Instalacje piorunochronne	Badanie okresowe (stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń, środków ochrony od porażień)	1 raz na 5 lat	Wyspecjalizowana firma
3.	Elektronarzędzia	Badanie bieżące	Każdorazowo przed rozpoczęciem użytkowania elektronarzędzia	Użytkownik elektronarzędzia
		Badanie okresowe Naprawy (sprawdzenie) różne	1 raz w roku Po każdym zdarzeniu lub wystąpieniu sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie	Wyspecjalizowana firma
4.	Instalacje i urządzenia gazowe	Badanie okresowe	1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma

5.	Przewody spalinowe	Sprawdzenie stanu technicznego, drożności	2 razy w roku (do 31 maja i do 30 listopada)	Wyspecjalizowana firma
6.	Przewody kominowe, wentylacyjne	Sprawdzenie stanu technicznego, drożności	1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma
7.	Oświetlenie awaryjne	Badanie okresowe	Zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niż 1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma
8.	Kłapy dymowe	Badanie okresowe	Zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niż 1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma
9.	Czujki zadymienia, ręczne ostrzegacze p.poż	Badanie okresowe	Zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej niż 1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma
10.	Instalacja hydrantów wewnętrznych	Przeгляд roczny – zakres zgodny z PN-EN 671-3	1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma
		Sprawdzenie węży stanowiących wyposażenie hydrantów na ciśnienie wewnętrzne	1 raz na 5 lat	
11.	Gaśnice	Okresowy przegląd i konserwacja	Zgodnie ze wskazaniami producenta, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma
		Naprawy doraźne	Po każdym użyciu lub w wypadku uszkodzenia gaśnicy	
12.	Stan techniczny obiektu	Elementy budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu*	1 raz w roku	Wyspecjalizowana firma
		Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia	Raz na 5 lat	

*osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli.

§ 2

Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia czyni się Kierownika Sekcji Gospodarczo-Technicznej.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr1/2010 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 6 stycznia 2010 r. w sprawie czasookresów i sposobu przeglądów, badań oraz konserwacji: budynków, instalacji i urządzeń należących do PWSZ w Głogowie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.