



Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

REGON 391063799, NIP 6932045180, tel. 076 835 35 66, 835 35 82, Adres: 67-200 Głogów, ul. Piotra Skargi 5

Nr rachunku DEUTSCHE BANK 62 1910 1064 2403 6658 4131 0001

Głogów, dn. 08 kwietnia 2010 r.

Znak sprawy: **KN – 242 – 2/10**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gogowie, ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U.2007r. nr 223, poz.1655 z póź. zm.) zawiadamia, iż w trybie przetargu nieograniczonego na : „**Dostawa sprzętu teleinformatycznego**”

Wybrała jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez:

ANTsoft Marcin Kantarowski

Ul. Browarna 1, 67-200 Głogów

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta jest ważna, nie podlega odrzuceniu, jednocześnie przedstawia najniższą, a tym samym najkorzystniejszą cenę z uwagi na kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu (jedynym kryterium oceny była cena –waga 100%). Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie przekroczyła kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na realizacją zadania.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z póź. zm.)

Odrzucam ofertę

Firmy CompuTec S.A. ul. Sikorskiego 6, 66-200 Świebodzice, złożoną w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu teleinformatycznego, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Firma CompuTec S.A., ul. Sikorskiego 6, 66-200 Świebodzice, złożyła ofertę. Analiza i ocena oferty pod względem parametrów technicznych wskazuje i dowodzi, iż oferta złożona przez Wykonawcę jest wbrew jednoznacznym postanowieniom SIWZ:

1. Szafa RACK 42U 600x800 – nr 1 i nr 2

Podane przez oferenta modele szaf są takie same w obydwu przypadkach podczas gdy wyspecyfikowane szafy znacznie różnią się między sobą.

Zgodnie ze specyfikacją pobraną ze strony producenta (**Intellinet 19" 601597**) szafy nie spełniają następujących wymaganych parametrów przez zamawiającego:

- Obie oferowane szafy posiadają szklane przednie drzwi podczas gdy jedna z szaf powinna mieć drzwi zgodnie z opisem :
„Zamknięte – przygotowane do montażu 3 paneli wentylacyjnych z termostatem (6 wiatraków) z wielopunktowym obrotowym uchwytem oraz uniwersalnym kluczem”
- Obie oferowane szafy posiadają wentylację w górnej części szafy podczas gdy wymagane były :
„Panel wentylacyjny z termostatem montowany do przednich drzwi, 6 wiatraków”

oraz:

„Deflektor (3U) + panel wentylacyjny z termostatem montowany w podłodze umożliwiający zasysanie zimnego powietrza do wnętrza szafy, 6 wentylatorów, ramka 42U do tworzenia zimnej strefy przed przednim panelem urządzeń w szafie”

2. Patch panel załadowany

Oferowany producent Patchpanela (Digitus) według informacji otrzymanych od dystrybutora marki Digitus w Polsce nie oferuje Patch-paneli w których :

„Złącza RJ45 w panelach krosowych muszą być wykonane w technologii Zarabiania beznarzędziowego”.

Tym samym oferowany model nie może spełnić wymagań postawionych w specyfikacji.

3. Obudowa mediakonwerterów

Zgodnie ze specyfikacją pobraną ze strony producenta (Intellinet 12port 19" 3U 519151) oferowana obudowa mediakonwerterów nie ma następującej cechy :

„Możliwość dokładania i wyjmowania pojedynczych media konwerterów w trakcie pracy”

Ta cecha została określona przez zamawiającego w specyfikacji. Z karty katalogowej wynika jasno iż funkcję tą posiada tylko zasilacz natomiast nie ma zapisu informującego, iż taką funkcję posiadają porty na mediakonwertery.

4. Konwerter światłowodowy

Zgodnie ze specyfikacją pobraną ze strony producenta (Intellinet Media Konwerter 515351) „**Port miedziany**” oferowanego konwertera zgodnie z dokumentacją producenta posiada tylko jedną prędkość – 1000MBit i nie obsługują standardów:

- IEEE 802.3 10Base-T
- IEEE 802.3u 100Base-TX

podczas gdy zamawiający w specyfikacji zapisał następujący parametr prędkości tego portu:

„RJ45 10/100/1000 Mbit/s kat. 5e,6”

5. Przełącznik do konsoli

Zgodnie ze specyfikacją pobraną ze strony producenta (Intellinet przeł. KVM 156738) oferowany przełącznik nie spełnia następujących wymagań opisanych w specyfikacji:

a) **Brak portów:**

- Chain In 1 x DB25 (F)
- Chain Out 1 x DB25 (M)

Brak tych portów (porty stakowalne) powoduje nie spełnianie następującego warunku specyfikacji technicznej:

„Przełącznik musi współpracować z zamontowaną w serwerowni konsolą KVM LCD Master View CL1008 poprzez połączenie kablem stakowalnym”

b) **Brak przycisku RESET**

c) **Liczba obsługiwanych komputerów:**

- kaskadowo winna być do 256, natomiast z dokumentacji technicznej wynika jasno iż zaoferowany przełącznik obsługuje kaskadowo do 16 komputerów

Oferta Wykonawcy w sposób oczywisty nie odpowiada treści SIWZ. W konsekwencji podlega ona odrzuceniu, zgodnie z art. art.89 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z póź. zm.).

Pouczenie

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z póź. zm.).w/w firmą przysługuje prawo wniesienia odwołania.

REKTOR
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Głogowie
Stanisław Czaja
prof. nz. dr hab. Stanisław Czaja